



# Kontrolblad vægstiger - 800285

## Produkt beskrivelse

- til vægstiger i henhold til ulykkesforebyggelsesforskrifter.

## Produktegenskaber

Antal	1
-------	---

Garanti Missing translation

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektivt 15.5.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.



ZARGES Steigtechnik

### Steigleiter-Kontrollblatt

Formblatt für die Überprüfung von Steigleitern entsprechend der Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV) sowie der Arbeitsstättenrichtlinie (ASR) zB. Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Fachausschuss „Bauliche Einrichtungen“ der Berufsgenossenschaften.

Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) fordert, dass eine beauftragte Person Steigleitern wiederkehrend auf ordnungsgemäßen Zustand prüft. Die Zerkleinerung für die Prüfung richtet sich insbesondere nach der Nutzungshäufigkeit, der Beanspruchung bei der Benutzung sowie der Häufigkeit und Schwere festgelegter Mängel vorausgegangener Prüfungen. Für Garantieansprüche ist der Nachweis der regelmäßigen Prüfung erforderlich.

Die Ergebnisse dieser Überprüfung sind in der unten angeführten Tabelle festzuhalten. Nächste Prüfung siehe Prüflakette.

<b>Inventar-Nummer der Leiter</b>	<b>Bild: Steigleiter mit Rückschutz</b>
<b>Standort/Abteilung</b>	
<b>Art der Steigleiter</b>	
<b>Werkstoff der Leiter</b>	
<input type="checkbox"/> einzügig	
<input type="checkbox"/> mehrzügig	
<input type="checkbox"/> Aluminium	
<input type="checkbox"/> Kunststoff	
<input type="checkbox"/> Stahl	
<input type="checkbox"/> Edelstahl	
<b>Hersteller/Händler</b>	
<b>Artikel-/Typ-Nummer</b>	
<b>Datum der Anschaffung</b>	
<b>Datum der Verschrottung</b>	
<b>Name des Sachkundigen/Beauftragten</b>	

Hinweis: Steigleitern mit möglichen Absturzhöhen > 3m (DIN EN ISO 14122-4), > 5 m (DIN 14694-1 u. DIN 18799-1) müssen je nach den betrieblichen Verhältnissen mit Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz von Personen ausgerüstet sein.