



# Kontrolblad vægstiger

## Produkt beskrivelse

- til vægstiger i henhold til ulykkesforebyggelsesforskrifter.

ZARGES Steigtechnik


**Steigleiter-Kontrollblatt**

Formblatt für die Überprüfung von Steigleitern entsprechend der Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV) sowie der Arbeitstättenrichtlinie (ASST) zB. Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Fachausschuss „Bauliche Einrichtungen“ der Berufsgenossenschaften.

Die Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV) fordert, dass eine beauftragte Person Steigleitern wiederkehrend auf ordnungsgemäßen Zustand prüft. Die Zerkleinerung für die Prüfung richtet sich insbesondere nach der Nutzungshäufigkeit, der Beanspruchung bei der Benutzung sowie der Häufigkeit und Schwere festgelegter Mängel vorausgegangener Prüfungen. Für Garabiansprüche ist der Nachweis der regelmäßigen Prüfung erforderlich.

Die Ergebnisse dieser Überprüfung sind in der unten angeführten Tabelle festzuhalten. Nächste Prüfung siehe Prüflakette.

**Wichtig!** Steigleiter mit Rückenschutz

Inventar-Nummer der Leiter		
Standort/Abteilung		
Art der Steigleiter	<input type="checkbox"/> einzügig <input type="checkbox"/> mehrzügig	
Werkstoff der Leiter	<input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Kunststoff <input type="checkbox"/> Stahl <input type="checkbox"/> Edelstahl	
Hersteller/Händler		
Artikel-/Typ-Nummer		
Datum der Anschaffung		
Datum der Verschrottung		
Name des Sachkundigen/Beauftragten		

Hinweis: Steigleitern mit möglichen Absturzhöhen  $\geq 3\text{ m}$  (DIN EN ISO 14122-4),  $\geq 5\text{ m}$  (DIN 14694-1 u. DIN 18799-1) müssen je nach den betrieblichen Verhältnissen mit Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz von Personen ausgerüstet sein.

## Produktegenskaber

Antal	1
-------	---

Garanti Missing translation

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektivt 29.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.