



Check sheet for fixed ladders


Product description

- for fixed ladders in acc. with accident-prevention regulations.

Product features

Number	Warranty
1	Missing translation

Product variants


→ ZARGES Steigtechnik 


Steigleiter-Kontrollblatt

Formblatt für die Überprüfung von Steigleitern entsprechend der Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV) sowie der Arbeitstättenrichtlinie (ASR) zB. Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Fachschweissverband (Fachschweißen) der Berufsgenossenschaften.

Die Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV) fordert, dass eine beauftragte Person Steigleitern wiederkehrend auf ordnungsgemäßen Zustand prüft. Die Zeitabstände für die Prüfung richten sich insbesondere nach der Nutzungshäufigkeit, der Beanspruchung bei der Benutzung sowie der Häufigkeit und Schwere festgelegter Mängel vorausgegangener Prüfungen. Für Garantieansprüche ist der Nachweis der regelmäßigen Prüfung erforderlich.

Die Ergebnisse dieser Überprüfung sind in der unten angeführten Tabelle festzuhalten. Nächste Prüfung siehe Prüflakette.



Inventar-Nummer der Leiter		
Standort/Abteilung		
Art der Steigleiter	<input type="checkbox"/> einzünftig <input type="checkbox"/> mehrzünftig	
Werkstoff der Leiter	<input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Kunststoff <input type="checkbox"/> Stahl <input type="checkbox"/> Edelstahl	
Hersteller/Händler		
Artikel-/Typ-Nummer		
Datum der Anschaffung		
Datum der Verschrottung		
Name des Sachkundigen/Beauftragten		

Hinweis: Steigleitern mit möglichen Absturzhöhen ≥ 3 m (DIN EN ISO 14122-4), ≥ 5 m (DIN 14694-1 u. DIN 18799-1) müssen je nach den betrieblichen Verhältnissen mit Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz von Personen ausgerüstet sein.