



# Check sheet for fixed ladders

## Product description

- for fixed ladders in acc. with accident-prevention regulations.

## Product features

Number	1
--------	---

Warranty Missing translation

<p>ZARGES (U.K.) Ltd.              8 Holdom Avenue, Saxon Park Ind. Est.              Bletchley MK1 1QU</p>	<p>Tel: 01908 641118              Fax:  <a href="mailto:sales@zarges.co.uk">sales@zarges.co.uk</a></p>	<p><a href="http://www.zarges.com/uk">www.zarges.com/uk</a>              Effective 2/5/2026              Subject to change or error.</p>
---	--	--

→ ZARGES Steigtechnik

### Steigleiter-Kontrollblatt

Formblatt für die Überprüfung von Steigleitern entsprechend der Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV) sowie der Arbeitsstättenrichtlinie (ASR) zB. Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Fachausschuss „Bauliche Einrichtungen“ der Berufsgenossenschaften.

Die Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV) fordert, dass eine beauftragte Person Steigleitern wiederkehrend auf ordnungsgemäßen Zustand prüft. Die Zeitabstände für die Prüfung richten sich insbesondere nach der Nutzungshäufigkeit, der Beanspruchung bei der Benutzung sowie der Häufigkeit und Schwere festgelegter Mängel vorausgegangener Prüfungen. Für Garantieansprüche ist der Nachweis der regelmäßigen Prüfung erforderlich.

Die Ergebnisse dieser Überprüfung sind in der unten angeführten Tabelle festzuhalten. Nächste Prüfung siehe Prüflakette.

<b>Inventar-Nummer der Leiter</b>	<b>Bild Steigleiter mit Rückenschutz</b>
<b>Standort/Abteilung</b>	
<b>Art der Steigleiter</b>	
<b>Werkstoff der Leiter</b>	
<b>Hersteller/Händler</b>	
<b>Artikel-/Typ-Nummer</b>	
<b>Datum der Anschaffung</b>	
<b>Datum der Verschrottung</b>	
<b>Name des Sachkundigen/Beauftragten</b>	

→ Hinweis: Steigleitern mit möglichen Absturzhöhen > 3m (DIN EN ISO 14122-4), > 5 m (DIN 14694-1 u. DIN 18799-1) müssen je nach den betrieblichen Verhältnissen mit Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz von Personen ausgerüstet sein.