



Tarkastuslomake - kiinteät seinätikkaat - 800285

Tuotekuvaus

- kiinteäille seinätikkaille, UVV:n mukaisesti.

ZARGES Steigtechnik

ZARGES


Steigleiter-Kontrollblatt

Formblatt für die Überprüfung von Steigleitern entsprechend der Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV) sowie der Arbeitssicherheitsrichtlinie (ASR) zB. Einweckelt in Zusammenarbeit mit dem Fachausschuss „Bauliche Einrichtungen“ der Berufsgenossenschaften.

Die Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV) fordert, dass eine beauftragte Person Steigleitern wiederkehrend auf ordnungsgemäßen Zustand prüft. Die Zeitabstände für die Prüfung richten sich insbesondere nach der Nutzungshäufigkeit, der Beanspruchung bei der Benutzung sowie der Häufigkeit und Schwere festgesetzter Mängel vorausgegangener Prüfungen. Für Garabiansprüche ist der Nachweis der regelmäßigen Prüfung erforderlich.

Die Ergebnisse dieser Überprüfung sind in der unten angeführten Tabelle festzuhalten. Nächste Prüfung siehe Prüflakette.

Wichtig! Steigleitern mit möglichen Absturzrisiken > 3m (DIN EN ISO 14122-4), > 5 m (DIN 18799-1) müssen je nach den betrieblichen Verhältnissen mit Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz von Personen ausgerüstet sein.

Inventar-Nummer der Leiter		Bild: Steigleiter mit Rückenschutz
Standort/Abteilung		
Art der Steigleiter	<input type="checkbox"/> einzünftig <input type="checkbox"/> mehrzünftig	
Werkstoff der Leiter	<input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Kunststoff <input type="checkbox"/> Stahl <input type="checkbox"/> Edelstahl	
Hersteller/Händler		
Artikel-/Typ-Nummer		
Datum der Anschaffung		
Datum der Verschrottung		
Name des Sachkundigen/Beauftragten		

Tuoteominaisuudet

Määrä	1
-------	---

Takuu Missing translation

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 29.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.