




Scheda di controllo scale di salita - 800285

Descrizione del prodotto

- per scale di salita secondo UVV.


ZARGES Steigtechnik 


Steigleiter-Kontrollblatt

Formblatt für die Überprüfung von Steigleitern entsprechend der Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV) sowie der Arbeitstättenrichtlinie (ASR) zB. Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Fachausschuss „Bauliche Einrichtungen“ der Berufsgenossenschaften.

Die Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV) fordert, dass eine beauftragte Person Steigleitern wiederkehrend auf ordnungsgemäßen Zustand prüft. Die Zeitschritte für die Prüfung richten sich insbesondere nach der Nutzungshäufigkeit, der Beanspruchung bei der Benutzung sowie der Häufigkeit und Schwere festgelegter Mängel vorausgegangener Prüfungen. Für Garantieansprüche ist der Nachweis der regelmäßigen Prüfung erforderlich.

Die Ergebnisse dieser Überprüfung sind in der unten angeführten Tabelle festzuhalten. Nächste Prüfung siehe Prüflakette.



| | | |
|--|---|---|
| Inventar-Nummer der Leiter | |  |
| Standort/Abteilung | | |
| Art der Steigleiter | <input type="checkbox"/> einzünftig <input type="checkbox"/> mehrzünftig | |
| Werkstoff der Leiter | <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Kunststoff <input type="checkbox"/> Stahl <input type="checkbox"/> Edelstahl | |
| Hersteller/Händler | | |
| Artikel-/Typ-Nummer | | |
| Datum der Anschaffung | | |
| Datum der Verschrottung | | |
| Name des Sachkundigen/Beauftragten | | |
| <p>Hinweis: Steigleitern mit möglichen Absturzrisiken > 3m (DIN EN ISO 14122-4), > 5 m (DIN 14194-1 u. DIN 18799-1) müssen je nach den betrieblichen Verhältnissen mit Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz von Personen ausgerüstet sein.</p> | | |

Caratteristiche del prodotto

| | |
|----------|---------------------|
| Garanzia | Missing translation |
|----------|---------------------|

| | |
|--------|---|
| Numero | 1 |
|--------|---|

| | | |
|---|---|---|
| ZARGES GmbH Oberdorf 1 CH-8222 Beringen | Tel: +41 (0) 52 682 06 00 Fax: +41 (0) 52 682 06 04 schweiz@zarges.ch | www.zarges.com/ch-it Effettivo 28.6.2026 Soggetto a modifiche o errori. |
|---|---|---|